

Javno poduzeće  
„ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“  
dioničko društvo Mostar

***Nacrt***

**Izmjena Mrežnih pravila distribucije Operatora distribucijskog sustava  
Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“  
dioničko društvo Mostar**

Listopad, 2022. godine

**Izmjena Mrežnih pravila distribucije Operatora distribucijskog sustava  
Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“  
dioničko društvo Mostar**

**Članak 1.**

U Mrežnim pravilima distribucije Operatora distribucijskog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (Službene novine Federacije BiH, broj 59/17) članak 53. mijenja se i glasi:

**„Članak 53.**

**(Kriterij snage trolnoga kratkog spoja)**

Kako bi se spriječio negativan povratni utjecaj elektrana na naponske prilike u distribucijskoj mreži zbroj snaga svih elektrana priključenih na 10(20) kV i 35 kV sabirnicama u objektu TS X/10(20) kV ne smije prelaziti 3% snage trolnoga kratkog spoja na pripadnoj TS X/10(20) kV.“

**Članak 2.**

Ova Izmjena stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a ista se objavljuje i na oglasnoj ploči te internetskoj stranici FERK-a.